

原水(漁川浄水場系)
平成28年度 毎日検査結果

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
気 温 (° C)	最 大	18.0	25.2	25.3	25.7	29.4	27.2	23.6	12.1	10.3	4.4	7.0	7.8
	最 小	-2.6	-1.1	4.6	9.9	12.3	7.4	-2.8	-10.7	-14.6	-18.9	-15.6	-11.5
	平 均	5.4	12.2	13.8	17.5	21.4	17.1	8.9	0.6	-3.4	-6.0	-4.0	-0.3
水 温 (° C)	最 大	12.6	16.8	18.6	20.2	22.7	19.2	15.4	5.6	3.7	2.2	3.5	5.2
	最 小	5.2	7.7	11.9	14.4	14.8	13.0	4.8	1.4	0.2	0.1	0.2	0.5
	平 均	7.6	12.0	14.3	17.6	18.8	15.6	9.4	3.6	1.3	0.6	1.3	2.7
色 度 (度)	最 大	10	17	14	100	180	56	13	9	5	4	2	3
	最 小	2	3	3	3	4	3	5	2	< 1	< 1	1	1
	平 均	3	4	6	12	18	9	9	4	2	2	2	2
濁 度 (度)	最 大	41	31	36	230	490	200	11	11	5.0	6.6	1.7	2.8
	最 小	4.0	5.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7
	平 均	9.1	11	11	27	43	15	4.3	2.5	1.1	1.2	1.0	1.0
p H 値	最 大	7.4	7.5	7.7	7.6	7.7	8.1	8.0	7.6	7.7	7.4	7.6	7.9
	最 小	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9
	平 均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2
臭 気		植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭

※濁度、pH値は、水質自動計器による連続測定を行っており、色度と臭気については手分析による測定を行っています。