

送水(千歳川浄水場系)
平成28年度 毎日検査結果

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
水 温 (° C)	最 大	7.7	12.0	14.2	18.1	20.6	20.3	17.8	10.6	6.2	4.4	4.2	5.4
	最 小	5.4	7.3	11.0	14.1	17.6	17.4	10.6	6.1	3.9	3.5	3.4	3.4
	平 均	6.6	9.5	12.4	16.4	19.6	18.8	14.2	8.2	4.9	3.9	3.7	4.4
色 度 (度)	最 大	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	最 小	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	平 均	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁 度 (度)	最 大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	最 小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	平 均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
p H 値	最 大	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
	最 小	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
	平 均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残 留 塩 素 (mg / L)	最 大	0.55	0.54	0.54	0.56	0.55	0.55	0.54	0.51	0.53	0.51	0.51	0.53
	最 小	0.43	0.46	0.43	0.44	0.47	0.47	0.46	0.44	0.43	0.44	0.45	0.45
	平 均	0.49	0.50	0.49	0.50	0.51	0.51	0.50	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48

※濁度、残留塩素、pH値、色度は、水質自動計器による連続測定を行っており、臭気については手分析による測定を行っています。