

平成 29 年 度 毎 日 検 査 結 果 (原水、送水)

【漁川浄水場 原水】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
気 温 (° C)	最 大	16.8	25.6	23.3	31.5	27.8	25.7	23.2	16.8	8.7	6.6	3.3	13.5
	最 小	-4.3	1.5	5.4	13.7	9.9	3.3	-1.4	-10.3	-13.4	-18.0	-17.2	-13.6
	平 均	5.5	12.1	14.3	21.1	19.3	16.1	9.3	2.8	-4.0	-4.5	-6.2	0.9
水 温 (° C)	最 大	12.0	17.1	18.6	22.5	20.1	17.8	12.6	8.3	2.6	2.3	1.6	8.9
	最 小	2.9	7.5	11.2	15.2	15.7	10.9	6.1	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3
	平 均	6.3	11.3	13.9	18.7	17.8	14.6	9.4	4.7	1.3	1.1	0.8	2.8
色 度 (度)	最 大	9	8	16	10	6	170	11	14	12	9	9	16
	最 小	2	2	2	4	4	3	2	4	4	3	3	1
	平 均	4	3	6	6	5	17	4	7	6	5	5	4
濁 度 (度)	最 大	23	13	64	49	10	280	16	22	29	26	26	40
	最 小	0.7	1.3	1.2	1.9	1.4	1.4	0.8	1.9	11	7.2	8.3	1.7
	平 均	5.4	3.6	5.5	3.7	2.5	28	2.6	10	18	13	15	6.9
p H 値	最 大	7.5	7.5	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4
	最 小	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
	平 均	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1
臭 気		植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭

【漁川浄水場 送水】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
水 温 (° C)	最 大	11.9	16.3	17.9	22.2	20.5	18.2	13.5	9.8	6.0	5.2	4.4	9.5
	最 小	4.3	8.2	11.9	16.2	16.6	12.0	7.6	3.2	0.8	1.9	1.7	1.8
	平 均	7.6	12.2	14.7	19.2	18.6	15.6	10.7	6.4	3.2	3.3	2.8	4.6
色 度 (度)	最 大	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	最 小	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	平 均	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁 度 (度)	最 大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	最 小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	平 均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
p H 値	最 大	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	最 小	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6
	平 均	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残 留 塩 素 (mg/L)	最 大	0.60	0.66	0.65	0.67	0.63	0.64	0.62	0.57	0.51	0.49	0.51	0.54
	最 小	0.46	0.51	0.53	0.56	0.56	0.54	0.48	0.44	0.40	0.42	0.42	0.42
	平 均	0.51	0.57	0.60	0.61	0.60	0.60	0.58	0.49	0.46	0.45	0.46	0.48

※原水及び浄水の濁度、残留塩素、pH値は、水質自動計器による連続測定を行っており、色度と臭気については手分析による測定を行っています。

平成 29 年 度 毎 日 検 査 結 果（江別分水点1、千歳分水点1、恵庭分水点1）

【江別分水点1】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
色	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (mg/L)	最 大	0.53	0.58	0.60	0.62	0.56	0.56	0.55	0.54	0.50	0.50	0.47	0.50
	最 小	0.40	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.43	0.39	0.37	0.39	0.38	0.35
	平 均	0.46	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42

【千歳分水点1】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
色	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (mg/L)	最 大	0.54	0.58	0.63	0.67	0.61	0.63	0.61	0.62	0.53	0.50	0.49	0.50
	最 小	0.43	0.48	0.49	0.50	0.52	0.51	0.48	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40
	平 均	0.48	0.53	0.55	0.56	0.57	0.57	0.56	0.49	0.45	0.44	0.44	0.44

【恵庭分水点1】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
色	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (mg/L)	最 大	0.54	0.58	0.64	0.69	0.63	0.65	0.61	0.60	0.54	0.52	0.50	0.50
	最 小	0.44	0.48	0.51	0.50	0.54	0.51	0.46	0.40	0.38	0.38	0.39	0.38
	平 均	0.48	0.53	0.57	0.57	0.59	0.58	0.55	0.49	0.46	0.43	0.44	0.44

※各分水点に設置された色度計、濁度計及び残留塩素計の水質自動計器での連続測定により、確認しています。

平成 29 年 度 毎 日 検 査 結 果 (北広島分水点1、北広島分水点2)

【北広島分水点1】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
色	外観上の異常の有無			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	外観上の異常の有無			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残 留 塩 素 (mg/L)	最 大			0.63	0.59	0.57	0.63	0.56	0.55	0.53	0.51	0.46	0.50
	最 小			0.48	0.45	0.45	0.46	0.45	0.40	0.36	0.36	0.38	0.37
	平 均			0.55	0.50	0.53	0.53	0.50	0.49	0.44	0.42	0.42	0.41

※6/1から測定開始

【北広島分水点2】

項 目	区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
色	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	外観上の異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残 留 塩 素 (mg/L)	最 大	0.53	0.59	0.60	0.63	0.60	0.56	0.55	0.56	0.55	0.51	0.46	0.50
	最 小	0.41	0.46	0.47	0.45	0.46	0.47	0.44	0.42	0.38	0.37	0.39	0.37
	平 均	0.46	0.52	0.52	0.51	0.53	0.51	0.51	0.49	0.45	0.45	0.42	0.43

※各分水点に設置された色度計、濁度計及び残留塩素計の水質自動計器での連続測定により、確認しています。