

原水(漁川浄水場系)
平成31年度4月～令和元年5月 水質検査結果

分類	測定項目		浄水の水質基準値 (参考)	採水月日 及び 採水時刻						
				4月15日 6時41分	5月8日 6時40分	6月	7月	8月	9月	
	気 温 (°C)			7.3	7.4					
	水 温 (°C)			7.4	11.0					
健康に関する項目	細菌	基 1 一般細菌 (個/mL)	100個/mL以下	9	23					
		基 2 大腸菌 (MPN/100mL)	検出されないこと	4.5	6.8					
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—					
		基 4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 mg/L以下	—	—					
		基 5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
		基 6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
		基 7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
		基 8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—					
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—					
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 mg/L以下	—	—					
		基 12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 mg/L以下	—	—					
		基 13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—					
	有機物	基 14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 mg/L以下	—	—					
		基 15 1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—					
		基 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—					
		基 17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—					
		基 18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
		基 19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
		基 20 ペンゼン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—					
消毒副生成物		基 21 塩素酸 (mg/L)	0.6 mg/L以下							
	基 22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 mg/L以下								
	基 23 クロロホルム (mg/L)	0.06 mg/L以下								
	基 24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 mg/L以下								
	基 25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 mg/L以下								
	基 26 臭素酸 (mg/L)	0.01 mg/L以下								
	基 27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 mg/L以下								
	基 28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 mg/L以下								
	基 29 プロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 mg/L以下								
	基 30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 mg/L以下								
	基 31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 mg/L以下								
水利用上の障害に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—					
		基 33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—					
		基 34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 mg/L以下	—	—					
		基 35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—					
	味	基 36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 mg/L以下	—	—					
	色	基 37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—					
	味	基 38 塩化物イオン (mg/L)	200 mg/L以下	5.8	4.4					
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 mg/L以下	—	—					
		基 40 蒸発残留物 (mg/L)	500 mg/L以下	—	—					
	泡	基 41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—					
	臭気	基 42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	0.000002					
		基 43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	< 0.000001					
	泡	基 44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—					
	基礎的性状	臭気	基 45 フェノール類 (mg/L)	0.005 mg/L以下	—	—				
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 mg/L以下	1.0	1.0				
基 47 p H 値			5.8以上8.6以下	7.44	7.42					
基 48 味			異常でないこと							
基 49 臭			異常でないこと	植物性臭	植物性臭					
基 50 色			5度以下	2	3					
基 51 濁	2度以下	1.4	4.0							
独自検査項目	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)			0	1					
検査機関				石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター						

※ 基21～基31は、塩素消毒によって生成する物質のため、「原水」では検査を省略しています。