江別分水点2(千歳川浄水場系)
令和2年10月～令和3年3月　水質検査結果

分類			測定項目	水質基準値	採水月日及び採水時刻					
					10月20日 7時45分					
			気温(℃)		11.2					
			水温(℃)		16.2					
健康に関する項目	細菌	基1	一般細菌(個/mL)	100個/mL以下	0					
		基2	大腸菌	検出されないこと	不検出					
	重金属	基3	カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.003 mg/L以下	< 0.0003					
		基4	水銀及びその化合物(mg/L)	0.0005 mg/L以下	< 0.00005					
		基5	セレン及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基6	鉛及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基7	ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基8	六価クロム化合物(mg/L)	0.02 mg/L以下	< 0.002					
	無機物	基9	亜硝酸態窒素(mg/L)	0.04 mg/L以下	< 0.004					
		基10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	10 mg/L以下	0.11					
		基12	フッ素及びその化合物(mg/L)	0.8 mg/L以下	0.12					
		基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	0.25					
	有機物	基14	四塩化炭素(mg/L)	0.002 mg/L以下	< 0.0002					
		基15	1,4-ジオキサン(mg/L)	0.05 mg/L以下	< 0.005					
		基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04 mg/L以下	< 0.004					
		基17	ジクロロメタン(mg/L)	0.02 mg/L以下	< 0.002					
		基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基19	トリクロロエチレン(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基20	ベンゼン(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
	消毒副生成物	基21	塩素酸(mg/L)	0.6 mg/L以下	0.08					
		基22	クロロ酢酸(mg/L)	0.02 mg/L以下	< 0.002					
		基23	クロロホルム(mg/L)	0.06 mg/L以下	0.006					
		基24	ジクロロ酢酸(mg/L)	0.03 mg/L以下	< 0.003					
		基25	ジブロモクロロメタン(mg/L)	0.1 mg/L以下	0.007					
		基26	臭素酸(mg/L)	0.01 mg/L以下	< 0.001					
		基27	総トリハロメタン(mg/L)	0.1 mg/L以下	0.021					
		基28	トリクロロ酢酸(mg/L)	0.03 mg/L以下	< 0.003					
		基29	ブロモジクロロメタン(mg/L)	0.03 mg/L以下	0.008					
		基30	ブロモホルム(mg/L)	0.09 mg/L以下	< 0.001					
		基31	ホルムアルデヒド(mg/L)	0.08 mg/L以下	< 0.008					
水利用上の障害に関する項目	色	基32	亜鉛及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	< 0.01					
		基33	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.2 mg/L以下	< 0.02					
		基34	鉄及びその化合物(mg/L)	0.3 mg/L以下	0.04					
		基35	銅及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	< 0.01					
	味	基36	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	200 mg/L以下	14.3					
	色	基37	マンガン及びその化合物(mg/L)	0.05 mg/L以下	< 0.001					
	味	基38	塩化物イオン(mg/L)	200 mg/L以下	14.2					
		基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	300 mg/L以下	58.9					
		基40	蒸発残留物(mg/L)	500 mg/L以下	129					
	泡	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.2 mg/L以下	< 0.02					
	臭気	基42	ジェオスミン(mg/L)	0.00001 mg/L以下	< 0.000001					
		基43	2-メチルイソボルネオール(mg/L)	0.00001 mg/L以下	< 0.000001					
	泡	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	0.02 mg/L以下	< 0.002					
	臭気	基45	フェノール類(mg/L)	0.005 mg/L以下	< 0.0005					
	基礎的性状	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	3 mg/L以下	0.4					
		基47	pH値	5.8以上8.6以下	8.06					
		基48	味	異常でないこと	異常なし					
		基49	臭気	異常でないこと	異常なし					
		基50	色度(度)	5 度以下	< 1					
		基51	濁度(度)	2 度以下	< 0.1					
衛生上の措置			残留塩素(mg/L)		0.50					
検査機関					石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター					

※ 残留塩素は、水道法施行規則で衛生上必要な措置として、給水栓で0.1mg/L以上となっています。