

送水(漁川浄水場系)
令和4年4月～令和4年9月 水質検査結果

分類	測定項目	水質基準値	採水月日及び採水時刻				
			4月18日 8時50分	5月23日 9時00分			
	気温(℃)		9.6	15.9			
	水温(℃)		8.1	13.9			
健康に関する項目	基1 一般細菌(個/mL)	100個/mL以下	0	0			
	基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
	基3 カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—			
	基4 水銀及びその化合物(mg/L)	0.0005 mg/L以下	—	—			
	基5 セレン及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基6 鉛及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基7 ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基8 六価クロム化合物(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—			
	基9 亜硝酸態窒素(mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—			
	基10 シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	10 mg/L以下	—	—			
	基12 フッ素及びその化合物(mg/L)	0.8 mg/L以下	—	—			
	基13 ホウ素及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—			
	基14 四塩化炭素(mg/L)	0.002 mg/L以下	—	—			
	基15 1,4-ジオキサン(mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—			
	基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—			
	基17 ジクロロメタン(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—			
	基18 テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基19 トリクロロエチレン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基20 ベンゼン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基21 塩素酸(mg/L)	0.6 mg/L以下	—	—			
	基22 クロロ酢酸(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—			
	基23 クロロホルム(mg/L)	0.06 mg/L以下	—	—			
	基24 ジクロロ酢酸(mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—			
	基25 ジブromクロロメタン(mg/L)	0.1 mg/L以下	—	—			
	基26 臭素酸(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—			
	基27 総トリハロメタン(mg/L)	0.1 mg/L以下	—	—			
	基28 トリクロロ酢酸(mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—			
	基29 ブロモジクロロメタン(mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—			
	基30 ブロモホルム(mg/L)	0.09 mg/L以下	—	—			
	基31 ホルムアルデヒド(mg/L)	0.08 mg/L以下	—	—			
基32 亜鉛及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—				
基33 アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—				
基34 鉄及びその化合物(mg/L)	0.3 mg/L以下	—	—				
基35 銅及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—				
色	基36 ナトリウム及びその化合物(mg/L)	200 mg/L以下	—	—			
色	基37 マンガン及びその化合物(mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—			
味	基38 塩化物イオン(mg/L)	200 mg/L以下	8.9	7.2			
	基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	300 mg/L以下	—	—			
泡	基40 蒸発残留物(mg/L)	500 mg/L以下	—	—			
泡	基41 陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—			
臭気	基42 ジェオスミン(mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	0.000002 5月25日測定 〜リウム不足のため			
	基43 2-メチルイソボルネオール(mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	<0.000001 5月25日測定 〜リウム不足のため			
泡	基44 非イオン界面活性剤(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—			
臭気	基45 フェノール類(mg/L)	0.005 mg/L以下	—	—			
基礎的性状	基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	3 mg/L以下	0.4	0.5			
	基47 pH値	5.8以上8.6以下	6.98	6.97			
	基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
	基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
	基50 色度(度)	5度以下	<1	<1			
	基51 濁度(度)	2度以下	<0.1	<0.1			
衛生上の措置	残留塩素(mg/L)		0.54	0.60			
検査機関			石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター				

※ 残留塩素は、水道法施行規則で衛生上必要な措置として、給水栓で0.1mg/L以上となっています。