原水（漁川浄水場系）
令和5年4月～令和5年9月　水質検査結果

分類		測定項目		浄水の水質基準値（参考）	採水月日及び採水時刻 4月17日 6時10分	5月29日 12時05分	6月12日 5時55分	7月24日 5時50分	8月23日 5時20分	9月27日 9時05分
		気温（℃）			1.4	17.4	16.4	20.6	24.8	20.5
		水温（℃）			5.5	14.7	14.1	19.7	21.2	14.5
健康に関する項目	細菌	基1	一般細菌（個/mL）	100個/mL以下	26	20	140	120	320	59
		基2	大腸菌（MPN/100mL）	検出されないこと	17	＜1.8	79	23	130	49
	重金属	基3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003 mg/L以下	—	—	＜0.0003	—	—	＜0.0003
		基4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005 mg/L以下	—	—	＜0.00005	—	—	—
		基5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.003
		基8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	＜0.002
	無機物	基9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04 mg/L以下	—	—	＜0.004	—	—	＜0.004
		基10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10 mg/L以下	—	—	0.09	—	—	0.16
		基12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8 mg/L以下	—	—	＜0.08	—	—	＜0.08
		基13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0 mg/L以下	—	—	0.02	—	—	0.02
	有機物	基14	四塩化炭素（mg/L）	0.002 mg/L以下	—	—	＜0.0002	—	—	＜0.0002
		基15	1，4-ジオキサン（mg/L）	0.05 mg/L以下	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005
		基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04 mg/L以下	—	—	＜0.004	—	—	＜0.004
		基17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	＜0.002
		基18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基20	ベンゼン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
	消毒副生成物	基21	塩素酸（mg/L）	0.6 mg/L以下						
		基22	クロロ酢酸（mg/L）	0.02 mg/L以下						
		基23	クロロホルム（mg/L）	0.06 mg/L以下						
		基24	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03 mg/L以下						
		基25	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1 mg/L以下						
		基26	臭素酸（mg/L）	0.01 mg/L以下						
		基27	総トリハロメタン（mg/L）	0.1 mg/L以下						
		基28	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03 mg/L以下						
		基29	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03 mg/L以下						
		基30	ブロモホルム（mg/L）	0.09 mg/L以下						
		基31	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08 mg/L以下						
水利用上の障害に関する項目	色	基32	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0 mg/L以下	—	—	＜0.01	—	—	＜0.01
		基33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2 mg/L以下	—	—	0.08	—	—	0.06
		基34	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3 mg/L以下	—	—	0.22	—	—	0.18
		基35	銅及びその化合物（mg/L）	1.0 mg/L以下	—	—	＜0.01	—	—	＜0.01
	味	基36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200 mg/L以下	—	—	4.9	—	—	5.3
	色	基37	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05 mg/L以下	—	—	0.035	—	—	0.025
	味	基38	塩化物イオン（mg/L）	200 mg/L以下	4.6	4.5	4.2	4.8	4.4	4.8
		基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300 mg/L以下	—	—	21.3	—	—	24.0
		基40	蒸発残留物（mg/L）	500 mg/L以下	—	—	82	—	—	82
	泡	基41	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2 mg/L以下	—	—	＜0.02	—	—	—
	臭気	基42	ジェオスミン（mg/L）	0.00001 mg/L以下	—	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
		基43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001 mg/L以下	—	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
	泡	基44	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	—
	臭気	基45	フェノール類（mg/L）	0.005 mg/L以下	—	—	＜0.0005	—	—	—
	基礎的性状	基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3 mg/L以下	0.9	1.2	1.6	1.4	1.8	1.0
		基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.18	7.43	7.35	7.38	7.47	7.46
		基48	味	異常でないこと						
		基49	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭
		基50	色度（度）	5 度以下	3	3	6	7	6	4
		基51	濁度（度）	2 度以下	4.7	1.9	5.8	3.3	3.2	2.5
独自検査項目			嫌気性芽胞菌（MPN/100mL）		4	0	1	1	1	0
検査機関					石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター					

※ 基21～基31は、塩素消毒によって生成する物質のため、「原水」では検査を省略しています。