送水（漁川浄水場系）
令和5年4月～令和5年9月　水質検査結果

分類		測定項目		水質基準値	採水月日及び採水時刻 4月17日 8時55分	5月29日 12時30分	6月12日 8時50分	7月24日 9時00分	8月23日 9時00分	9月27日 9時15分
		気温（℃）			2.3	16.8	16.7	22.6	27.5	21.0
		水温（℃）			8.1	14.8	14.8	20.1	21.5	15.0
健康に関する項目	細菌	基1	一般細菌（個/mL）	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
		基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	重金属	基3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003 mg/L以下	—	—	＜0.0003	—	—	＜0.0003
		基4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005 mg/L以下	—	—	＜0.00005	—	—	—
		基5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	＜0.002
	無機物	基9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04 mg/L以下	—	—	＜0.004	—	—	＜0.004
		基10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10 mg/L以下	—	—	0.10	—	—	0.16
		基12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8 mg/L以下	—	—	＜0.08	—	—	＜0.08
		基13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0 mg/L以下	—	—	＜0.02	—	—	＜0.02
	有機物	基14	四塩化炭素（mg/L）	0.002 mg/L以下	—	—	＜0.0002	—	—	＜0.0002
		基15	1，4-ジオキサン（mg/L）	0.05 mg/L以下	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005
		基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04 mg/L以下	—	—	＜0.004	—	—	＜0.004
		基17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	＜0.002
		基18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基20	ベンゼン（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
	消毒副生成物	基21	塩素酸（mg/L）	0.6 mg/L以下	—	—	＜0.04	—	—	0.05
		基22	クロロ酢酸（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	＜0.002
		基23	クロロホルム（mg/L）	0.06 mg/L以下	—	—	0.003	—	—	0.002
		基24	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03 mg/L以下	—	—	0.003	—	—	＜0.003
		基25	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基26	臭素酸（mg/L）	0.01 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基27	総トリハロメタン（mg/L）	0.1 mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.003
		基28	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03 mg/L以下	—	—	＜0.003	—	—	＜0.003
		基29	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03 mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001
		基30	ブロモホルム（mg/L）	0.09 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
		基31	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08 mg/L以下	—	—	＜0.008	—	—	＜0.008
水利用上の障害に関する項目	色	基32	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0 mg/L以下	—	—	＜0.01	—	—	＜0.01
		基33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2 mg/L以下	—	—	＜0.02	—	—	＜0.02
		基34	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3 mg/L以下	—	—	＜0.01	—	—	＜0.01
		基35	銅及びその化合物（mg/L）	1.0 mg/L以下	—	—	＜0.01	—	—	＜0.01
	味	基36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200 mg/L以下	—	—	5.9	—	—	6.3
	色	基37	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05 mg/L以下	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001
	味	基38	塩化物イオン（mg/L）	200 mg/L以下	7.7	8.0	8.2	9.4	8.3	9.5
		基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300 mg/L以下	—	—	21.7	—	—	24.2
		基40	蒸発残留物（mg/L）	500 mg/L以下	—	—	75	—	—	83
	泡	基41	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2 mg/L以下	—	—	＜0.02	—	—	—
	臭気	基42	ジェオスミン（mg/L）	0.00001 mg/L以下	—	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
		基43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001 mg/L以下	—	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
	泡	基44	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02 mg/L以下	—	—	＜0.002	—	—	—
	臭気	基45	フェノール類（mg/L）	0.005 mg/L以下	—	—	＜0.0005	—	—	—
	基礎的性状	基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4
		基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.94	6.98	6.95	6.96	6.93	6.93
		基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		基50	色度（度）	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
		基51	濁度（度）	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
衛生上の措置			残留塩素（mg/L）		0.50	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62
水道水質基準の適合判定				（基1～基51）	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関					石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター					

※ 残留塩素は、水道法施行規則で衛生上必要な措置として、給水栓で0.1mg/L以上となっています。