北広島分水点2(漁川浄水場系)
令和5年4月～令和5年9月　水質検査結果

分類		測定項目		水質基準値	採水月日及び採水時刻 4月17日 7時05分	5月29日 11時43分	6月12日 6時41分	7月24日 7時05分	8月23日 6時29分	9月11日 7時10分
			気温(℃)		3.1	16.2	17.0	21.8	26.2	23.0
			水温(℃)		7.2	13.6	14.0	19.1	20.8	18.5
健康に関する項目	細菌	基1	一般細菌(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
		基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	重金属	基3	カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003
		基4	水銀及びその化合物(mg/L)	0.0005 mg/L以下	—	—	< 0.00005	—	—	—
		基5	セレン及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基6	鉛及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基7	ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基8	六価クロム化合物(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002
	無機物	基9	亜硝酸態窒素(mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—	< 0.004	—	—	< 0.004
		基10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	10 mg/L以下	—	—	0.09	—	—	0.26
		基12	フッ素及びその化合物(mg/L)	0.8 mg/L以下	—	—	< 0.08	—	—	< 0.08
		基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—	< 0.02	—	—	< 0.02
	有機物	基14	四塩化炭素(mg/L)	0.002 mg/L以下	—	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002
		基15	1，4-ジオキサン(mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005
		基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—	< 0.004	—	—	< 0.004
		基17	ジクロロメタン(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002
		基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基19	トリクロロエチレン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基20	ベンゼン(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
	消毒副生成物	基21	塩素酸(mg/L)	0.6 mg/L以下	—	—	< 0.04	—	—	0.06
		基22	クロロ酢酸(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002
		基23	クロロホルム(mg/L)	0.06 mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.005
		基24	ジクロロ酢酸(mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.003
		基25	ジブロモクロロメタン(mg/L)	0.1 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基26	臭素酸(mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基27	総トリハロメタン(mg/L)	0.1 mg/L以下	—	—	0.007	—	—	0.008
		基28	トリクロロ酢酸(mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.003
		基29	ブロモジクロロメタン(mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.003
		基30	ブロモホルム(mg/L)	0.09 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
		基31	ホルムアルデヒド(mg/L)	0.08 mg/L以下	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008
水利用上の障害に関する項目	色	基32	亜鉛及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—	< 0.01	—	—	< 0.01
		基33	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—	0.02	—	—	< 0.02
		基34	鉄及びその化合物(mg/L)	0.3 mg/L以下	—	—	< 0.01	—	—	< 0.01
		基35	銅及びその化合物(mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—	< 0.01	—	—	< 0.01
	味	基36	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	200 mg/L以下	—	—	6.0	—	—	6.6
	色	基37	マンガン及びその化合物(mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001
	味	基38	塩化物イオン(mg/L)	200 mg/L以下	7.7	8.0	8.3	9.4	8.4	10.0
		基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	300 mg/L以下	—	—	21.6	—	—	21.9
		基40	蒸発残留物(mg/L)	500 mg/L以下	—	—	75	—	—	92
	泡	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—	< 0.02	—	—	—
	臭気	基42	ジェオスミン(mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001
		基43	2-メチルイソボルネオール(mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	泡	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	< 0.002	—	—	—
	臭気	基45	フェノール類(mg/L)	0.005 mg/L以下	—	—	< 0.0005	—	—	—
	基礎的性状	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.7
		基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.91	6.98	7.05	6.93	6.93	7.02
		基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		基50	色度(度)	5 度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		基51	濁度(度)	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
衛生上の措置			残留塩素(mg/L)		0.48	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52
水道水質基準の適合判定				(基1～基51)	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関					石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター					

※ 残留塩素は、水道法施行規則で衛生上必要な措置として、給水栓で0.1mg/L以上となっています。