

送水(漁川浄水場系)
令和7年4月～令和7年9月 水質検査結果

分 類		測 定 項 目		水 質 基 準 値	採水月日 及び 採水時刻					
					4月14日 8時51分	—	—	—	—	—
		気 温 (℃)			7.1	—	—	—	—	—
		水 温 (℃)			8.7	—	—	—	—	—
健康に関する項目	細菌	基 1	一 般 細 菌 (個/mL)	100個/mL以下	0	—	—	—	—	—
		基 2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	無機物	基 9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	有機物	基 14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 20	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	基 21	塩 素 酸 (mg/L)	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 26	臭 素 酸 (mg/L)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 27	総 トリハロメタン (mg/L)	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	水利用上の障害に関する項目	色	基 32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—
基 33			アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
基 34			鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
基 35			銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
味		基 36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
色		基 37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
味		基 38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	200 mg/L以下	9.0	—	—	—	—	—
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
泡		基 41	陰 イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
臭気		基 42	ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		基 43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
泡		基 44	非 イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
臭気		基 45	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—
基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 mg/L以下	0.4	—	—	—	—	—
	基 47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.07	—	—	—	—	—	
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	—	—	—	—	—	
	基 49	臭 気	異常でないこと	異常なし	—	—	—	—	—	
	基 50	色 度 (度)	5 度以下	< 1	—	—	—	—	—	
	基 51	濁 度 (度)	2 度以下	< 0.1	—	—	—	—	—	
衛生上の措置		残 留 塩 素 (mg/L)		0.52	—	—	—	—	—	
水 道 水 質 基 準 の 適 合 判 定 (基1～基51)					適合	—	—	—	—	—
検 査 機 関					石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター					

※ 残留塩素は、水道法施行規則で衛生上必要な措置として、給水栓で0.1mg/L以上とになっています。